

监理安全检查记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-002

施工单位	安徽臻杰工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 21 日	检查地点	合肥联宝厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场进行斜支撑安装及檩条安装, 涉及电焊作业和电切割, 且又属于高空作业。应严格遵守安全规范, 杜绝违规作业		
存在问题	个别施工人员没有佩戴安全帽、安全带, 现场防火措施不到位, 电焊作业易产生明火, 现场没有足够的防火布和灭火器		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》立即进行整改。		
检查人	王园高. 何相林	施工项目部 签收人/日期	孙强. 2019.10.21
整改情况	施工员全部佩戴安全帽, 系安全带, 增加防火布、灭火器。 整改负责人: 孙强 日期: 2019.10.21		
复查意见	符合要求。 复查人: 何相林 日期: 2019.10.21		



扫描全能王 创建