

监理安全检查记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-004

施工单位	安徽臻杰工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 04 日	检查地点	合肥联宝厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	 无灭火器		
存在问题	现场防火措施不到位, 打孔作业易产生明火, 现场没有足够的防火布和灭火器		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》立即进行整改。		
检查人	王国防 何柏林	施工项目部 签收人/日期	姚璐 2019.11.5
整改情况	已完成整改 整改负责人: 姚璐 日期: 2019.11.5		
复查意见	复查人: 何柏林 日期: 2019.11.5		



扫描全能王 创建