

监理安全检查记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-006

施工单位

安徽慧天新能源技术有限公司

监理单位

常州正衡电力工程监理有限公司

检查时间

2019 年 10 月 20 日

检查地点

合肥联宝厂区

检查类型

☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项

施工及检查情况简述



涉及电焊作业和电切割, 应严格遵守安全规范, 杜绝违规作业。

存在问题

现场防火措施不到位, 电焊作业易产生明火, 现场没有足够的防火布和灭火器

整改要求

严格按照《安全文明施工标准化管理办法》立即进行整改。

检查人

王园富
何柏林

施工项目部
签收人/日期

程建辉
2019.11.20

整改情况

已整改

整改负责人: 程建辉

日期: 2019.11.20

复查意见

已整改

复查人: 何柏林

日期: 2019.11.20



扫描全能王 创建