

监理安全检查记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-005

施工单位	安徽臻杰工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 19 日	检查地点	合肥联宝厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述



夹具吊装作业

存在问题

现场无警示标示, 存在极大安全隐患

整改要求

严格按照《安全文明施工标准化管理办法》立即进行整改。

检查人

王国富
何柏林

施工项目部
签收人/日期

程建辉
2019.11.19

整改情况

已完成整改
整改负责人: 程建辉 日期: 2019.11.19

复查意见

整改完成, 检查合格
复查人: 何柏林 日期: 2019.11.20



扫描全能王 创建