

监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-001

施工单位	河南森源电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 30 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站综合楼		
存在问题	1、综合楼：(1) 底板钢筋需垫设压块 (2) 部分基础梁绑筋保护层未达要求，要求施工方垫块处理 (3) 基础梁内需将土渍清理干净		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔	施工项目部 签收人/日期	郭飞翔 2019.11.30
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭飞翔 日期 2019.12.1		
复查意见	已整改 复查人：苗守明、高富海、张良玉 日期 2019.12.1		



扫描全能王 创建