







监 理 检 查 记 录 表

工程名称：合肥肥东县普洛斯物流园 1.4MW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JC-001

施工单位	湖阳光电源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 20 日	检查地点	屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面巡视、安全检查		
存在问题	1. 高空作业人员未按要求佩戴安全带进行施工、现场安全防护用品缺少 2. 材料吊装未按要求执行，且现场无管理人员在岗		
整改要求	1. 高空作业必须按照规范要求佩戴安全带（高挂低用）、安全帽进行施工作业。 2. 现场灭火器必须配备到位，且安排安全员进行旁站管理 3. 定期安排人员进行现场安全隐患排查及整改完善		
检查人	 2019.12.20	施工项目部 签收人/日期	 12.20
整改情况	 整改负责人：  日期 12.21		
复查意见	 复查人：  日期 12.21		