

安全监督检查记录表

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川琦）屋顶
分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-003

施工单位	孚尧电力工程设计 (上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019年12月24日	检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求， 紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检 查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、安全警示牌安置不到位 2、安全员不能及时在现场		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之 内进行整改，并让监理复检		
检查人	王在欣	施工项目部 签收人/日期	李金明 2019.12.24
整改情况	已整改完 整改负责人：李金明 日期：2019.12.27		
复查意见	已整改 复查人：王在欣 日期：2019.12.27		



扫描全能王 创建