


监理检查记录表

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目
 编号: DLZY-ZHJL-JC-01

施工单位	孚尧电力工程设计 (上海) 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2020.4.15	检查地点	1# 焊接车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	支架、组件安装、检查夹具安装是否牢固, 檩条安 装是否在一条直线上, 组件压块是否吻合, 牢固, 是否横平竖直。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	田在欣	施工项目部 签收人/日期	 2020.4.15
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的
 编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查是可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建