

监理检查记录表

工程名称： 大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布
式光伏发电项目 编号：DLZY-ZHII-IC

编号: DLZY-ZHJL-JC-002

施工单位	孚尧电力工程设计 (上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019.12.15	检查地点	管桁车间屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	支架、组件安装：检查夹具安装是否牢固，支架 跟栓是否水平、弹垫固定是否到位，组件无 块是否足够牢固，是否摆平竖直。		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	刁存欣	施工项目部 签收人/日期	刁存欣 2019.12.15
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1.如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2.施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3.定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建