

监理检查记录表

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-JC

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.24	检查地点	彩钢车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架安装、组件安装、柜体安装、汇流箱安装是否牢固、接线是否正确、组件是否正反面朝向正确。		
存在问题	部分组件安装不在一条轴线上。		
整改要求	对照图纸进行施工，发现问题及时整改。		
检查人	王石欣	施工项目部 签收人/日期	李超明 2019.12.24
整改情况	已整改完成 整改负责人：李超明 日期：2019.12.24		
复查意见	已整改 复查人：王石欣 日期：2019.12.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查是可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建