

监理检查记录表

工程名称：立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目

编号：KSLX-JC-04

施工单位	四川艾思玛电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.4.15.	检查地点	B3屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对B3屋面桥架安装进行检查。		
存在问题	B3屋面桥架连接部位个别连接件螺母存在锈迹。		
整改要求	要求施工单位对存在锈迹的螺母进行更换。		
检查人	宋书	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：[Signature] 日期：2020.4.17		
复查意见	已整改 复查人：[Signature] 日期：2020.4.17		