

普洛斯山东片区德州济南项目

安全大检查

普洛斯山东片区德州济南监理项目部



2020、4、25

安全检查记录表

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DZQH-001

施工单位	阳光电源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.4.25	检查地点	A4、A10 库房区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对项目施工人员安全三级教育及安全交底记录、风、雨天施工措施、现场劳保用品、警示标牌、安全通道、现场安全文明施工安全专项大检查；		
存在问题	1、爬梯口采光带未防护及警示带； 2、屋面围栏未施工； 3、电缆穿管沟开挖垃圾未及时清理；		
整改要求	1、爬梯口进行安全防护做好警示标识； 2、立即进行围栏施工； 3、电缆穿管沟施工区域垃圾及时清理； 屋面围栏安装完成验收前，不准进行后期分项工序施工，限期 4 天完成。		
检查人	黎建光、涂彦彦、张建、秦善国	施工项目部 签收人/日期	张建 2020.4.25

禁止攀爬
NO CLIMBING



天气: 晴 18度 东北风≤3级 湿度31%
地址: 德州市齐河县齐众大道
项目名称: 德州齐河普洛斯物流园
2.6MW分布式光伏发电项目
地点内容: A10库房围栏接地材料运输
时间: 2020-04-25 09:59:02

天气: 晴 18度 东北风≤3级 湿度31%
地址: 德州市齐河县齐众大道
项目名称: 德州齐河普洛斯物流园
2.6MW分布式光伏发电项目
地点内容: A10库房围栏接地材料运输
时间: 2020-04-25 09:56:45

普洛斯山东片区

天气: 晴 17度 东北风≤3级 湿度34%
地址: 德州市齐河县齐众大道
项目名称: 德州齐河普洛斯物流园
2.6MW分布式光伏发电项目
地点内容: A10库房围栏接地材料运输
时间: 2020-04-25 09:48:04