

安全检查记录表

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JNAQ-001

施工单位	阳光电源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.4.2	检查地点	B-2 库房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对项目施工人员安全三级教育及安全交底记录、雨天施工措施、现场劳保用品、警示标牌、安全通道、现场安全文明施工安全专项大检查;		
存在问题	1、楼梯口未贴安全警示牌; 2、加固人员没有佩戴安全帽; 3、焊渣未及时清理;		
整改要求	1、楼梯口贴安全警示牌; 2、加固人员佩戴安全用品; 3、施工区域垃圾及时清理;		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	涂彦彦 2020.4.3
整改情况	已整改 整改负责人: 涂彦彦 日期 2020.4.4		
复查意见	已整改 复查人: 黎建光 日期 2020.4.4		