

# 安全检查记录表

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JNAQ-002

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 阳光电源股份有限公司                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2020.4.11                                                                                      | 检查地点            | B-2 库房           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 对项目屋面施工现场采光带临边安全防护、爬梯上下保护用品、加固登高作业人员证件及安全措施检查                                                  |                 |                  |
| 存在问题      | 1、施工作业人员在登高车上未佩戴使用安全带;<br>2、现场人员没有随身携带登高作业证;                                                   |                 |                  |
| 整改要求      | 1、登高人员立即佩戴安全带;<br>2、加固施工人员要随身携带登高作业证以备抽查;                                                      |                 |                  |
| 检查人       | 黎建光                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 涂彦彦<br>2020.4.11 |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人: 涂彦彦 日期 2020.4.13                                                              |                 |                  |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人: 黎建光 日期 2020.4.13                                                                   |                 |                  |