

监理检查记录表

工程名称: 南通戎鑫能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 光伏发电项目 编号: NTRXT-02

施工单位	徐州三和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	2019. 12. 15.	检查地点	4# 车间屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对4#车间屋顶施工人员进行焊接接地扁铁安全措施落实情况检查。		
存在问题	未见动火作业票。		
整改要求	立即停工补办。		
检查人	刘仕文	施工项目部 签收人/日期	12.16
整改情况	整改完成。 整改负责人: 张淑平 日期 12.19.		
复查意见	已补办。 复查人: 刘仕文 日期 12.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。