

监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 15

施工单位	江苏中天科技工程有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2020.04.17			检查地点	J区		
检查类型	☒ 巡视			☐ 定期			☐ 专项
施工及检查情况简述	支架基础吊装定位、檩条安装、						
存在问题	个别檩条用手能拉动、						
整改要求	要求配专人检查整改						
检查人	[Signature]			施工项目部 签收人/日期	[Signature] 2020.4.17		
整改情况	已经整改完成			整改负责人	[Signature] 日期 2020.4.17		
复查意见	整改完成			复查人	[Signature] 日期 2020.4.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。