

安全监理检查记录表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：TWGA-ZHTL-AQJX-001

施工单位	特变电工沈阳电力设计研究院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年12月31日		检查地点	铁塔基础钢筋加工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对铁塔基础钢筋加工区进行巡视检查。			
存在问题	1. 钢筋离地 30cm 并设枕木、覆盖。 2. 所有用电设备、配电箱、发电机必须接地。临时用电线路必须采取架空或地埋方式。			
整改要求	1. 对钢筋进行覆盖、并增加枕木。 2. 所有用电设备、配电箱、发电机接地。临时用电线路架空、或地埋处理。			
检查人	何如	施工项目部 签收人/日期	王红生	
整改情况	整改负责人：王红生 日期：2020.01.03			
复查意见	已整改 复查人：何如 日期：2020.01.05			



扫描全能王 创建