

安全监理检查记录表

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号: TWGA-ZHJL-AQJX-002

施工单位	通威太阳能电力勘测设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年01月19日		检查地点	材料堆放区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	春节前安全大检查			
存在问题	1、现场未见到灭火器。 2、到货材料离地30cm, 故枕木覆盖。			
整改要求	1、现场配备灭火器。 2、到货材料离地30cm, 故需枕木并覆盖。			
检查人	何平	施工项目部 签收人/日期	黄治平	
整改情况	整改负责人: 黄治平, 日期: 2020.01.21			
复查意见	已整改 复查人: 何平 日期: 2020.01.23			



扫描全能王 创建