

安全监理检查记录表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

施工单位	青洲电建电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年03月21日		检查地点	升压站.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对升压站临时用电情况检查.			
存在问题	升压站临时用电不规范, 存在安全隐患.			
整改要求	1. 临时用电必须接地. 2. 临时用电要做到: "一机、一闸、一保护".			
检查人	史光辉	施工项目部 签收人/日期	史光辉 2020.4.6	
整改情况	已整改 整改负责人: 史光辉 日期: 2020.4.8			
复查意见	已整改 复查人: 史光辉 日期: 2020.4.8			



扫描全能王 创建