

监理检查记录表

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目 编号 JSJTBTR-851-4-3-5

总包单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.10	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	3 号厂房一次柜到货, 我监理部现场进行验收。		
存在问题	产品没有包装, 没有出厂产品合格证。		
整改要求	要求下次到货要有包装, 出厂产品合格证齐全。		
检查人	王明强, 徐斌	施工项目部 签收人/日期	刘爽, 2020.6.10
整改情况	下次到货质量包装完好出厂证明齐全。 整改负责人: 徐斌 日期 2020.6.10		
复查意见	复查人: 王明强 日期 2020.6.10		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建