

监理检查记录表

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目 编号 JSJTBTR-851-4-3-8

总包单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.7.16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 号厂房屋顶导轨安装		
存在问题	1 号厂房屋顶支架有没安装现象。		
整改要求	要施工单位仔细排查, 对没有安装的支架立即安装。		
检查人	王园富、张献忠、闫金鑫	施工项目部 签收人/日期	刘 爽 2020.7.16
整改情况	已对屋面安装的导轨进行了全面检查, 所有的支架已全部安装完。 整改负责人: 徐文斌 日期 2020.7.17		
复查意见	复查人: 王园富 日期 2020.7.17		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建