

监理检查记录表

工程名称：江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 0.8WM 分布式光伏发电项目 编号 JSRTGD-851-4-3-2

总包单位	四川旭能共创建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.10	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视： 1、现场进行支架安装。 2、现场进行组件安装。 3、现场进行 4mm ² 线安装。		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题： 1、组件安装时存在踩踏现象。		
整改要求	1、要求施工方对以上问题进行整改。		
检查人	苏航	施工项目部 签收人/日期	何爱民 2020.4.10
整改情况	已整改到位 整改负责人：何爱民 日期 2020.4.11		
复查意见	复查人： 日期		

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。