

监理检查记录表

工程名称: 南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 编号 NJGXDC-851-4-3-1

总包单位	四川渝庆建安建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.27	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视: 1、对屋面加固工作进行查看 2、夹具组装 3、对现场施工人员安全进行检查		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题: 无		
整改要求			
检查人	苏新	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 李 日期 2020.04.27		
复查意见	复查人: 日期 2020.04.27		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。