

监理检查记录表

工程名称：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 编号 NJGXDC-851-4-3-3

总包单位	四川渝庆建安建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.11	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视： 1、支架安装 2、夹具安装		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题： 1、发现个别螺栓未紧固到位 2、发现个别施工人员未佩戴安全帽		
整改要求	要求施工人员佩戴安全帽并采取措施。		
检查人	李航	施工项目部 签收人/日期	2020.5.11
整改情况	已整改 整改负责人：李航 日期 2020.5.11		
复查意见	合格 复查人：李航 日期 2020.5.11		

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。