

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽丰原明胶公司 4.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FYMJ-JC001

施工单位	上海环保工程成套有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.4.15	检查地点	丰原明胶厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	成品库加固安装情况：对成品库隅撑加固安装进行检查。		
存在问题	隅撑与钢梁连接处 80%螺栓未紧固		
整改要求	要求现场施工方加强技术交底，按照加固图纸规范施工，现要求施工方进行整改		
检查人	张浩源	施工项目部 签收人/日期	扬成 2020.4.15
整改情况	已整改 整改负责人：扬成 日期 2020.4.16		
复查意见	已整改 复查人：张浩源 日期 2020.4.16		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。