

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽丰原明胶公司 4.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-FYMJ-JC003

施工单位	上海环保工程成套有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.09	检查地点	丰原明胶厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对骨粒车间屋面进行检查		
存在问题	现在发现导轨变形		
整改要求	要求施工方对施工人员进行技术交底, 禁止暴力施工		
检查人	张浩源	施工项目部 签收人/日期	扬成 2020.05.09
整改情况	已整改 整改负责人: 扬成 日期 2020.05.10		
复查意见	已整改 复查人: 徐耀生 日期 2020.05.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。