

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽丰原明胶公司 4.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FYMJ-005

施工单位	上海环保工程成套有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.10	检查地点	丰原明胶厂区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视	<input type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	组件安装情况		
存在问题	组件安装不规范、不整齐		
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导，严格要求施工人员按规范操作，对同列不能形成一条直线的方阵进行位置调整		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。