

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽丰原明胶公司 4.29MW 分布式光伏发电项目

编号：FYMJ-JCJL-006

施工单位	上海环保工程成套有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.21	检查地点	成品库屋面
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	电缆桥架的铺设		
存在问题	部分电缆桥架缺少跨接线		
整改要求	要求现场技术人员对已安装的桥架进行检查，补齐缺少的跨接线		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。