

监理周检查记录表

工程名称：珠海特灵通 1.2393MW 分布式光伏发电项目

编号：008

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 10 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要对交流电缆展放安全施工进行检查，主要对以下几点进行检查 1、现场安全文明控制 2、现场安全文明管理 3、施工现场施工质量状况		
存在问题	交流电缆展放施工晚间下班后，检查现场发现，锅炉车间门口电缆沟临时洞口没有设置安全警示标志，对车间工人上下夜班有安全隐患。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》立即通知施工方用安全警示带进行围护。		
检查人	刘伟文	施工项目部 签收人/日期	2020.10.10
整改情况	整改负责人：李大成 日期：2020.10.10		
复查意见	已整改 复查人：刘伟文 日期：2020.10.10		