

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-005

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 5 月 23 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	HG16 风机基础灌注桩钢筋笼制作 HG11 风机位 35KV 电缆敷设		
存在问题	1.施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。 2.电缆沟开挖深度及铺沙厚度不足。		
整改要求	已下达监理工程师通知单一份 ZHJL-TZD-006		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	刘成 2020年5月23日
整改情况	具体情况见监理回复通知单 整改负责人：刘成 日期 2020年5月23日		
复查意见	复查人： 日期		