

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-009

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年6月21日	检查地点	风机施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	风机基础施工		
存在问题	发现基坑开挖过程中基坑边3米范围内堆土高度2米		
整改要求	立即停止开挖。基坑边堆土进行御载，开挖过程中基坑边1至3米范围内堆土高度不得超过1米5		
检查人	徐文平、郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	刘成 2020年6月21日
整改情况	已按相关要求要求进行整改。 整改负责人：刘成 日期 2020年6月22日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2020年6月22日		