

监理检查记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZJHJ-11JC-012

施工单位	誉海建设工程有限公司 西格玛电气股份有限公司 众森建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年7月18日	检查地点	施工现场安全
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	11#、12#、17#风机位、场区配电、升压站施工现场		
存在问题	1、施工现场特种作业人员未佩戴证件； 2、场内运输车辆未进行安全技术交底； 3、施工现场消防器材（灭火器）不足；		
整改要求	1、特种作业人员带证上岗； 2、加强施工现场安全管理，车辆交底落实到位； 3、增加施工现场得灭火器材；		
检查人	徐文平、郭俊兴、朱号兵	施工项目部 签收人/日期	刘成 2020年7月18日
整改情况	1. 已让特种人员带证上岗， 2. 已落实相关交底工作。 3. 已增加灭火器 整改负责人：刘成 日期 2020年7月19日		
复查意见	经检查已完成整改。 复查人：徐文平 日期 2020年7月19日		