

监理检查记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-022

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年10月16日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3#、7#风机基础		
存在问题	1. 7#基础土方开挖存在边坡 1-3 米内堆土高度大于 1.5 米。 2. 3#施工现场安全员未在岗监督指导。		
整改要求	1、基础土方开挖边坡 1-3 米内堆土高度不得大于 1.5 米。 2、要求施工单位吊装作业施工现场必须安全员在岗监督指导。		
检查人	徐文平、李大超、黎建光	施工项目部 签收人/日期	王忠志 2020年10月16日
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：王忠志，日期 2020年10月17日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：徐文平，日期 2020年10月17日		