

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-042

施工单位	苏华建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年03月14日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场。		
存在问题	1、3#风机吊装现场吊带破损； 2、3#风机吊装现场灭火器不足；		
整改要求	1、更换破损的吊带； 2、补充施工现场足够的灭火器；		
检查人	徐文平、黎建光	施工项目部 签收人/日期	赵彬 2021年3月14日
整改情况	已完成整改 整改负责人：赵彬 日期 2021年3月15日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2021年3月15日		