

监理检查记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-047

施工单位	苏华建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 04 月 23 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场。		
存在问题	1、个别工人未正确佩戴安全帽； 2、箱变至塔筒内电缆线未做防火处理；		
整改要求	1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽； 2、进出盘柜、穿管电缆线刷防火涂料；		
检查人	徐文平、黎建光	施工项目部 签收人/日期	赵彬 2021.4.23
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：赵彬 日期 2021.4.24		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2021.4.24		