

监理检查记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHHL-JLJC-044

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年04月01日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场。		
存在问题	11#风机箱变防雷接地防腐未刷漆；		
整改要求	按相关要求做好防雷接地防腐		
检查人	徐文平、黎建光	施工项目部 签收人/日期	野庆俭 2021年4月1日
整改情况	已按要求做好防腐。 整改负责人：野庆俭 日期 2021年4月1日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2021年4月1日		