

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-JCJL-008

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020. 7. 18	检查地点	西山南区.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查75方阵支架基础混凝土浇筑.		
存在问题	有个别支架基础预埋件丝口未采取保护措施.		
整改要求	要求所有预埋件丝口必须采取胶带包裹或抹油的方式进行保护.		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	王海辉.
整改情况	已按要求完成整改. 整改负责人: 王海辉 日期 2020.7.18		
复查意见	经现场复查, 整改结果符合要求. 复查人: 张金星 日期 2020.7.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建