

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-JLJC-02

施工单位	海原鑫源建设有限公司	监理单位	正弘监理
检查时间	2020.4.25	检查地点	钢筋加工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	基础钢筋笼加工。		
存在问题	钢筋笼上端加密区未达到图纸要求1mX100mm的要求。		
整改要求	必须按图纸1mX100mm的要求整改。		
检查人	张金虎	施工项目部 签收人/日期	李亚平 2020.4.25
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李亚平 日期 2020.4.25		
复查意见	符合要求 复查人: 张金虎 日期 2020.4.25		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建