

# 监理检查记录表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-003

|           |                                        |                             |                             |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 施工单位      | 上海道发能源科技有限公司                           | 监理单位                        | 常州正衡电力工程监理有限公司              |
| 检查时间      | 2020.05.05                             | 检查地点                        | 厂房屋面                        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 | <input type="checkbox"/> 定期 | <input type="checkbox"/> 专项 |
| 施工及检查情况简述 | 检查支架安装情况及现场人员防护用品佩戴情况                  |                             |                             |
| 存在问题      | 巡视中发现已安装的支架（副框架）有 2 处卡扣未安装             |                             |                             |
| 整改要求      | 给工人做好技术交底，并对已安装的支架进行检查                 |                             |                             |
| 检查人       | 南玉荣                                    | 施工项目部<br>签收人/日期             | 王震祥                         |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人：王震祥 日期：2020.05.05      |                             |                             |
| 复查意见      | 已确认整改<br>复查人：南玉荣 日期：2020.05.05         |                             |                             |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建