

监理检查记录表

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-004

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.10	检查地点	厂区及厂房屋面
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	检查现场桥架及支架吊装安全措施		
存在问题	吊车支腿未支方木, 有安全隐患		
整改要求	现场要求安全员, 吊装前检查车辆状况及吊车周边情况, 确认安全才可吊装。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	王祥 2020.05.10
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 王祥 日期 2020.05.10		
复查意见	已确认整改。 复查人: 南玉荣 日期: 2020.05.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建