

监理检查记录表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-005

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.14	检查地点	厂房屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	检查支架安装情况及现场人员防护用品佩戴情况		
存在问题	巡视中发现已安装的支架（副框架）有 3 处卡扣未安装，2 处螺丝松动。		
整改要求	给工人做好技术交底，并对已安装的支架螺丝进行检查。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	王东祥 2020.05.14
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王东祥 日期 2020.05.14		
复查意见	已确认整改。 复查人：南玉荣 日期 2020.05.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建