

监理检查记录表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-008

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.26	检查地点	厂房屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	检查组件分散安装情况及现场人员防护用品佩戴情况		
存在问题	现场施工组件护、打包带等垃圾较多		
整改要求	每日下班前对施工垃圾进行清理，以免夜间大风吹落至厂区道路		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	王雪祥
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王雪祥 日期 2020.05.26		
复查意见	已确认清理 复查人：南玉荣 日期 2020.05.27		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建