

监理检查记录表

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目
 编号: ZHJL-JCJL-011

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.06.14	检查地点	厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件分散安装情况及屋面防水层破损情况		
存在问题	现场巡视中发现 2 处屋面防水层破损。		
整改要求	安排专人对屋面防水层进行检查,发现破损及时标记修补。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	王震祥
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王震祥 日期 2020.06.14		
复查意见	已确认整改 复查人: 南玉荣 日期 2020.06.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建