

监理检查记录表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-014

施工单位	上海道发能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.06.30		检查地点	厂房屋面	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☒ 专项
施工及检查情况简述	检查现场组件及电缆桥架接地线安装情况。				
存在问题	现场发现 1 根桥架接地线脱落，2 处压块缝隙较大。				
整改要求	安排人员对已安装的组件及桥架接地线检查，对有问题的压块及接地线进行整改。				
检查人	南玉荣		施工项目部 签收人/日期	王栗峰	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：王栗峰 日期 2020.06.30				
复查意见	已确认整改。 复查人：南玉荣 日期 2020.06.30				

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建