

监理检查记录表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-017

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.12	检查地点	厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	接地圆钢到场吊装。		
存在问题	吊车周边未拉安全警示带。		
整改要求	吊装前要检查吊车周边是否有人，并拉安全警示带，现场要有安全员与专业的吊车指挥员。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	王要祥
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：王要祥 日期：2020.7.12		
复查意见	已确认按要求整改。 复查人：南玉荣 日期：2020.07.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建