

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-019

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.22	检查地点	厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查桥架盖板安装固定。		
存在问题	个别部位有脱漆生锈现象，之前已下发监理整改通知单要求整改，仍有遗漏。		
整改要求	安排专人对桥架及盖板进行检查，对生锈部位除锈做防腐。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	王惠祥
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：王惠祥 日期 2020.07.22		
复查意见	已确认整改。 复查人：南玉荣 日期 2020.07.23		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建