

监理检查记录表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-020

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.26	检查地点	厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场旁站并网柜就位。		
存在问题	有工人未穿劳保鞋，未佩戴安全帽。		
整改要求	给工人做好安全交底，做到安全文明施工。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	王惠祥
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：王惠祥 日期 2020.07.27		
复查意见	已确认整改。 复查人：南玉荣 日期 2020.07.27		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建