

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-021

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.28	检查地点	厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场工具、材料堆放处及临时用电配电箱。		
存在问题	当日未有用电设备使用，现场电源线杂乱，材料及工具随意放置。		
整改要求	每日下班前应切断电源，并整理好电源线，屋面工具及材料应及时整理，施耐德厂区负责人已多次要求。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	王惠祥
整改情况	现场已整理。 整改负责人：王惠祥 日期 2020.07.28		
复查意见	正确按要求整改。 复查人：南玉荣 日期 2020.07.29		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建