

监理检查记录表

工程名称:河南油田油-厂双河东区分布式光伏发电项目

编号:KDW-IFILCI-IWAH-005

施工单位	徐州工业设备安装有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.19.		检查地点	东兴现场双河东区分布式光伏发电项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	接地极防腐接地施工.			
存在问题	接地极防腐接地焊接搭点不符合 GB50169-2016 规范要求			
整改要求	要求施工单位立即整改. 已当场整改.			
检查人	王瑞营	施工项目部 签收人/日期	邵庆伟. 2020.6.19.	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称: 河南油田-1220东边分布式光伏发电项目.

编号: KDW-1F1LCJ-1W4H-006.

施工单位	徐州工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.24	检查地点	集开站施工现场.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	台架基础及基础预埋件安装施工及钢筋绑扎施工		
存在问题	部分预埋件内存在杂物现象.		
整改要求	要求施工单位管理人员对其进行清理后上报监理验收合格后方可进行下道工序施工.		
检查人	王强	施工项目部 签收人/日期	汤红伟. 2020.6.24
整改情况	上述问题已整改到位 整改负责人: 汤红伟 日期 2020.6.24		
复查意见	经复查问题整改合格. 复查人: 王强 日期 2020.6.24		



扫描全能王 创建