监理检查记录表

工程名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-JCJL-003

施工单位	海盐恒阳光伏新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.13	检查地点	兄弟好准仓施工点
检查类型	□巡视　□定期　☑专项		
施工及检查情况简述	查看屋面夹具安装情况，是否符合要求。		
存在问题	安装的夹具间距基本符合要求，误差在±10cm。		
整改要求	无		
检查人	郭勇	施工项目部签收人/日期	许超 2020.6.13
整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	无 复查人：　　日期		